

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
426008, УР, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 325, т/ф 8 (3412) 60-66-55, E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427100, с.Якшур-Бодья, ул.Ленина, 53, т. 8 (34162) 4-09-32, E-mail: jakgpn@mchs-18.ru

Директору
Казённого учреждения социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

Корепановой С.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №43/2

« 14 » октября 2022 г.

с.Якшур-Бодья
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Воронцов Андрей Дмитриевич,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дело)

рассмотрев постановление об административном правонарушении от « 18 » октября 2022 года за нарушения требований пожарной безопасности, в отношении юридического лица Казённое учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», юридический адрес: 426006, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Телегина, 42 А,

установил:

11 октября 2022 года юридическое лицо Казённое учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по адресу: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с.Канифольный, ул.Нагорная, 1, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в РФ, а именно:

1	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия чердачных помещений в здании спального корпуса на 120 мест, спального корпуса на 201 место, здания гаража, здания банно-прачечного комбината (последняя проверка проведена 22.06.2017 г, огнезащитный состав «МИГ-09», периодичность испытаний 1раз в 5 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.13
---	---	---

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились не достаточное финансирование,

бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководства (администрации) за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца со дня получения данного представления в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по адресу: с.Якшур-Бодья, ул.Ленина, 53.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)

А.Д.Воронцов
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

дата

должность

подпись

ФИО

представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия г.Ижевск – (3412) 51-99-99