


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
05.10.2022	№ 18220061000200812691	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского,  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

с.Канифольный

(место составления предписания)

«11» октября 2022 г.

(дата составления акта)

«17» час. «00» мин.

(время составления акта)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
№ 18-555-2022/0096**

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Воронцова Андрея Дмитриевича от 05.10.2022 № 18-555-2022/0096рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200812691 от 05.10.2022 г., в период с 10 час. 00 мин. «11» октября 2022 г. по 12 час. 00 мин. «11» октября 2022 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 11.10.2022 г № 18-555-2022/0096ак, в отношении Казённого учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей», по адресу(ам): Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Канифольный, ул.Нагорная, 1, по результатам которой установлено, что в зданиях выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.п. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со

ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия чердачных помещений в здании спального корпуса на 120 мест, спального корпуса на 201 место, здания гаража, здания банно-прачечного комбината (последняя проверка проведена 22.06.2017 г, огнезащитный состав «МИГ-09», периодичность испытаний 1 раз в 5 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.13	01.11.2023 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лица, проводившего проверку:**

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике  
заместитель главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору

**Воронцов Андрей Дмитриевич**

« 11 » 10 20 22 г.



**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):**  
**С предписанием ознакомлен (а):**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 10 \_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)