

Горбуновой Е.А.

КОПИЯ

УИД 18RS0031-01-2023-000691-22  
№ 2-641/2023

**РЕШЕНИЕ**  
**Именем Российской Федерации**

13 октября 2023 года

с. Якшур-Бодья УР

Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Трудолюбовой Е.И. - единолично, при секретаре Артемьевой О.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Якшур-Бодьинского района УР в интересах неопределенного круга лиц к КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» о возложении обязанности,

у с т а н о в и л:

Прокурор Якшур-Бодьинского района УР обратился в суд с иском, с учетом последующего уточнения, в интересах неопределенного круга лиц к КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» о возложении обязанности. Исковые требования мотивированы следующим.

Прокуратурой Якшур-Бодьинского района УР проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» одной из основных задач в области гражданской обороны является, в том числе, обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

В ходе проведенной проверки установлено, что на балансе Канифольного ДДИ имеется защитное сооружение гражданской обороны, расположенное по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Канифольный, ул. Нагорная, 1 (инвентарный номер 576).

В ходе проведенной прокуратурой района проверки с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов ГУ МЧС по УР при эксплуатации и содержании указанного защитного сооружения гражданской обороны установлено, что в нарушение п. 1.5 Приказа № 583 звено по обслуживанию ПРУ не обеспечено средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи согласно нормам оснащения, приведенным в приложении № 2 к Приказу № 583, а именно:

- противогаз фильтрующий (в том числе с защитой от аварийно химически опасных веществ), респиратор фильтрующий, противогаз изолирующий на сжатом воздухе или кислороде, костюм защитный облегченный;

- комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством;

- дозиметр-радиометр  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  излучения (носимый) с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы  $\gamma$  излучения от 0,10 мкЗв/ч до

Вх от-18/46 от 13.10.2023

10 Зв/ч и плотности потока  $\alpha$ -излучения от 0,01 до 1500  $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$  и  $\beta$ -излучения от 0,1 до 1500  $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ ;

- газосигнализатор автоматический для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об их обнаружении;
- многокомпонентный газоанализатор для измерения и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении;
- метеорологический комплект с электронным термометром;
- комплект носимых знаков ограждения;
- комплект санитарной обработки;
- комплект специальной обработки автомобильной техники;
- радиостанция УКВ носимая;
- коммутатор;
- телефонный аппарат.

Таким образом, в нарушение норм действующего законодательства работники учреждения средствами индивидуальной защиты в установленном законом порядке не обеспечены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 214 ТК РФ, Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, прокурор просит обязать ответчика обеспечить звено по обслуживанию ПРУ Учреждения средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи согласно нормам оснащения, приведенным в приложении № 2 к Приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора Якшур-Бодьинского района УР Кем К.В. уточненные иски требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении.

Представители ответчика – КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Горбунова Е.А. и Воронцова Е.В. иски требования не признала.

Суду представлены возражения, из которых следует, что Канифольный ДДИ является филиалом КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – учреждение), учреждение является некоммерческой организацией, учредителем является Удмуртская Республика. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Удмуртской Республики осуществляет Министерство социальной политики и труда УР. Также указывает, что имущество учреждения находится в собственности УР и закрепляется за учреждением на праве оперативного управления. Со стороны филиала были выполнены работы и устранена часть выявленных недостатков собственными силами и средствами, о невозможности устранения остальных недостатков было направлено письмо руководителю учреждения. Стоимость работ по устранению остальных недостатков составляет 400 000,00 руб. Собственных средств в таком размере филиал и учреждение не имеют. Руководителем учреждения было направлено в Министерство социальной политики и труда УР письмо с просьбой о выделении денежных средств на выполнение мероприятий по устранению недостатков.

Выслушав участвующих по делу лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Положения статьи 45 ГПК РФ предусматривают право прокурора обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

В соответствии с ч. 1, 2, 3 ст. 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. Работодатель обязан обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Согласно ст. ст. 1, 2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Одними из основных задач в области гражданской обороны являются предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Согласно ст. ст. 1, 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Одними из основных задач в области гражданской обороны являются предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Порядок ведения гражданской обороны в Российской Федерации, а также основные мероприятия по гражданской обороне предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

Согласно п.3 Положения о гражданской обороне федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, в которых закреплены требования к содержанию защитных сооружений гражданской обороны.

Правила разработаны в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам.

Требования данных Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

Как установлено судом и следует из материалов дела, на балансе Канифольного ДДИ имеется защитное сооружение гражданской обороны, расположенное по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Канифольный, ул. Нагорная, 1 (инвентарный номер 576).

В ходе проведенной прокуратурой района проверки с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов ГУ МЧС по УР при эксплуатации и содержании указанного защитного сооружения гражданской обороны установлено, что в нарушение п. 1.5 Приказа № 583 звено по обслуживанию ПРУ не обеспечено средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи согласно нормам оснащения, приведенным в приложении № 2 к Приказу № 583, а именно:

- противогаз фильтрующий (в том числе с защитой от аварийно химически опасных веществ), респиратор фильтрующий, противогаз изолирующий на сжатом воздухе или кислороде, костюм защитный облегченный;
- комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством;
- дозиметр-радиометр  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  излучения (носимый) с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы  $\gamma$  излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч и плотности потока  $\alpha$ -излучения от 0,01 до 1500  $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$  и  $\beta$ -излучения от 0,1 до 1500  $\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ ;
- газосигнализатор автоматический для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об их обнаружении;
- многокомпонентный газоанализатор для измерения и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении;
- метеорологический комплект с электронным термометром;
- комплект носимых знаков ограждения;
- комплект санитарной обработки;
- комплект специальной обработки автомобильной техники;
- радиостанция УКВ носимая;
- коммутатор;
- телефонный аппарат.

Из информации филиала Республиканского СЦРН «Канифольный ДДИ» от 20.04.2023, направленной в адрес прокурора Якшур-Бодьинского района УР, следует,

что филиалом частично устранены нарушения требований законодательства о гражданской обороне в части содержания защитных сооружений гражданской обороны, указанные в представлении прокурора от 24.03.2023.

25.09.2023 заведующим филиала Республиканского СЦРН «Канифольный ДДИ» направлено письмо в адрес директора Республиканского СЦРН о выделении денежных средств в размере 400 000 руб., необходимых для устранения нарушения правил содержания защитного сооружения.

При рассмотрении дела суд приходит к выводу, что обязанность по устранению нарушений требований законодательства о гражданской обороне в части содержания защитных сооружений гражданской обороны возлагается в данном случае на ответчика.

Доводы представителя ответчика об отсутствии финансирования из бюджета УР не освобождают его от обязанности обеспечить звено по обслуживанию ПРУ Учреждения средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи согласно нормам оснащения, приведенным в приложении № 2 к Приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд указывает в решении срок для их совершения. Указанный прокурором срок исполнения заявленных требований суд находит разумным и достаточным.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора, Якшур-Бодьинского района УР (ИНН 1831021019) в интересах неопределенного круга лиц к КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ИНН 1831051750) о возложении обязанности удовлетворить.

Обязать филиал КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» обеспечить звено по обслуживанию ПРУ Учреждения средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи согласно нормам оснащения, приведенным в приложении № 2 к Приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 01 ноября 2023 года.

Судья

Е.И. Трудолубова

